



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Број: 22/2018 – 2868

Датум: 15.11.2018.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности
Одржавање термоенергетских постројења ЈМНВ/63

Питање бр.1:

Поштовани,

Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности - Одржавање термоенергетских постројења (ЈМНВ 63),

предвиђено је да грејна тела која се испоручују буду ливени радијатори "Термик Зрењанин", тип 680/3. Будући да је на тржишту немогуће наћи

тај тип грејних тела, **да ли је могуће понудити опцију са алуминијумским радијаторима?**

Такође, **коме треба да се обратимо за обилазак локација?**

Одговор:

Поштовани,

Контакт особе и бројеви телефона за објашњења приликом обиласка објекта су наведени у Конкурсној документацији на страни 38.

Могуће је понудити алуминијумске радијаторе са одговарајућим вентилима као замену.

Уколико је Ваша понуда са алуминијумским радијаторима долази до промене ставке А10 на страни 48 и она се умањује за 190 квадрата и гласи:

| | | |
|------------------------------|----------------|-----|
| Završnom bojom u dva premaza | m ² | 200 |
|------------------------------|----------------|-----|

Молим Вас да приликом попуњавања понуде прецртате износ од 390 и напишете 200 уколико је Ваша понуда са алуминијумским радијаторима.

Питање бр.2:

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - Одржавање термоенергетских постројења (ЈМНВ 63),

уочили смо грешку у условима за учешће у поступку по питању техничких капацитета. Наиме, на стр. 18 Конкурсне документације,

затражена су два атестирана апарата за заваривање, и то:

- за заваривање поступком 135 (ТИГ) и

- за заваривање поступком 111 (РЕЛ).

Напомињемо да је 135 ознака за МАГ поступак заваривања, а 141 за ТИГ.

Питање: да ли је потребан апарат за заваривање поступком 135 (МАГ) или 141 (ТИГ)?

У тачки 1 тражите испоруку Термик Зрењенин тип 680/3.

Одговор:

Прихватају се оба поступка 135 (МАГ) или 141 (ТИГ) са атестираном опремом са задатком да се оствари квалитетан заварени спој.

Питанје бр.3:

Поштовани,

У тачки 1 тражите испоруку Термик Зрењенин тип 680/3.

Производња ових радијатора је обустављена дужи период у назад, и практично је немогуће набавити и испоручити нове радијатор у овим количинама.

Да ли постоји могућност да се испоруче и понуде панелни или алуминијумски ливени радијатори са одговарајућим вентилима.

Одговор:

Поштовани,

Могуће је понудити алуминијумске радијаторе са одговарајућим вентилима као замену.

Срдачан поздрав !