



Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
„СРБИЈА КАРГО“ а.д.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Број: 22/2019 - 1054

Датум: 07.06.2019.

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку мале вредности КЛИМЕ
ЈНМВ/11**

Питање:

Да ли су у конкурсној документацији капацитет хлађења, грејања ,seer scor исказани у минималним или максималним вредностима, односно да ли ће се прихватити понуда која има веће капацитете?

Одговор:

Поштовани,

Наведене су номиналне вредности капацитета, понуда са већим капацитетом ће бити прихваћена ако задовољава остале техничке карактеристике.

Питање:

Који гас треба да користе тражени клима уређаји?

Одговор:

Поштовани,

Клима уређаји треба да користе гас R410

Питање:

Да ли ниво буке и спољашње и унутрашње јединице исказан при максималној или минималној брзини мотора?

Одговор:

Поштовани,

Ниво буке унутрашње јединице је исказан са 3 брзине а гледа се средњи , док за спољашњу јединицу постоји само једна брзина.

Питање:

Увидом у техничку спецификацију установљено је да је техничка спецификација са гасом R22 који није еколошки и који је замењен гасом R410A. Такође уређаји са гасом R22 нису у А енергетском разреду, што није по правилнику јавних набавки о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности члан 11. Молимо Вас за измену техничке спецификације

Одговор:

Поштовани,

Променићемо техничке спецификације у складу са новим правилником.

Срдачан поздрав.